

Analyserapport nr. 20240322/020
22. marts 2024
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Udv. Hane Kildeagervej 3 Prøvedato: 2024-03-13 Kl. 11:27 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur		6,1	°C		
Lugt*		Ingen lugt			
Smag*		Normal			
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimal v. 22°C CFU/mL		< 1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier pr.100ml		< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
E. coli pr.100ml		< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt mg/l		5,3	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet FNU		0,09	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH pH		7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m		84,2	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total Fe mg/l		< 0,01	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt O ₂ mg/l		10		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kinda

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{res} og S: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*